



SDZF/ZLJL—A095

191512340284



ZFJC2021017

检 测 报 告

编号：智方（检）字 2021 年 第 045 号

项目名称：日照阳光热电有限公司委托检测

委托单位：日照阳光热电有限公司

山东智方检测服务有限公司

2021 年 03 月 28 日



水质（土、固）检测结果报告单

编号 智方(检)字

2021年第045号

共7页 第1页

客户名称	日照阳光热电有限公司					
客户地址	山东省日照市开发区银川路201号					
检测目的	委托检测			产品名称	废水	
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T91-2002	采(送)样日期	2021.03.22	分析日期	2021.03.22-03.26	
样品状态描述	1. 样品数量: 8 2. 样品体积或质量: 8*500ml 3. 样品外观: 无色、无味 4. 其他检查情况记录: 样品完整, 无破损					
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法及依据	检测结果 (mg/L)	标准值 ()	判定标准
废水总排口	F210322Y GZPK	pH	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986	7.46		
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	30.8		不予判定
		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.409		
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989	0.09		
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989	13		
		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	3.95		
备 注: pH 单位为无量纲。废水总排口流量为 80m ³ /h。						
填表人		审核		授权签字人		
填表日期	2021.3.28	审核日期	2021.3.28	签字日期	2021.3.28	

水质（土、固）检测结果报告单

编号 智方(检)字

2021年第045号

共7页 第2页




客户名称	日照阳光热电有限公司					
客户地址	山东省日照市开发区银川路201号					
检测目的	委托检测			产品名称	废水	
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T91-2002	采(送)样日期	2021.03.22	分析日期	2021.03.22-03.26	
样品状态描述	1. 样品数量: 8 2. 样品体积或质量: 8*500ml 3. 样品外观: 无色、无味 4. 其他检查情况记录: 样品完整, 无破损					
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法及依据	检测结果 (mg/L)	标准值 ()	判定标准
废水总排口	F210322Y GZPK	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.55		
		氟化物	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ²⁻ 、Br ⁻ 、NO ³⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ84-2016	0.712		不予判定
		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996	未检出		
		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.015		
		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999	333		
		溶解性总固体	城市污水水质检验方法标准 溶解性固体的测定 重量法 CJ/T 51-2018	415		
备 注: 硫化物的检出限为 0.005 mg/L。						
填表人	李兆	审核	郭元章	授权签字人	郭元	
填表日期	2021.3.28	审核日期	2021.3.28	签字日期	2021.3.28	

水质（土、固）检测结果报告单

编号 智方(检)字

2021年 第 045 号

共 7 页 第 3 页

客户名称	日照阳光热电有限公司					
客户地址	山东省日照市开发区银川路 201 号					
检测目的	委托检测			产品名称	废水	
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》 HJ/T91-2002	采(送)样日期	2021.03.22	分析日期	2021.03.22-03.26	
样品状态描述	1. 样品数量: 2 2. 样品体积或质量: 2*500ml 3. 样品外观: 黄色、无味 4. 其他检查情况记录: 样品完整, 无破损					
采样点位	样品编号	检测项目	分析方法及依据	检测结果 (mg/L)	标准值 ()	判定标准
脱硫废水总排口	F210322T LZPK	pH	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986	5.54		
		砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	1.0		
		铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987	0.23		
		汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	未检出		
		镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987	0.012		
						
备 注: pH 单位为无量纲, 砷、汞的单位为 $\mu\text{g/L}$ 。汞的检出限为 $0.04\mu\text{g/L}$ 。脱硫废水总排口流量为 $6\text{m}^3/\text{h}$ 。						
填表人		审核		授权签字人		
填表日期	2021.3.28	审核日期	2021.3.28	签字日期	2021.3.28	

环境空气气象参数检测结果报告单

编号 智方（检）字 2021 年 第 045 号 共 7 页 第 4 页

项目 时间		风向	风速 (m/s)	气压 (KPa)	气温 (℃)	总云量	低云量
2021.03.22	10:10	W	0.3	101.27	19.0	3	1
	以下空白						
	平均						
	平均						
	平均						
	平均						
填表人	李松		审核	郝元章		授权签字人	郝元章
填表日期	2021.3.28		审核日期	2021.3.28		签字日期	2021.3.28

环境空气检测结果报告单

编号 智方(检)字 2021 年 第 045 号 共 7 页 第 5 页


客户名称	日照阳光热电有限公司						
客户地址	山东省日照市开发区银川路 201 号		检测目的		委托检测		
检测项目	TSP	采样依据	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 及修改单		完成日期	2021.03.24	
分析方法	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法				方法依据	GB/T15432-1995 及修改单	
判定标准	不予判定				标准值		
样品状态描述	1. 样品数量: 4 2. 样品体积或质量: 滤膜 3. 样品外观: 完好 4. 其他检查情况记录: 样品完整, 无破损。						
采样地点	采样日期	检 测 结 果 (mg/m ³)					
		第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	日均值
煤棚	2021.03.22	0.150					
转运站		0.333					
灰库		0.167					
糖泥库		0.267					
备 注: 主导风向为西风。							
填表人	李燕	审核	邵元章		授权签字人	邵元章	
填表日期	2021.3.28	审核日期	2021.3.28		签字日期	2021.3.28	

噪声检测结果报告单

编号 智方(检)字

2021 年 第 045 号

共 7 页 第 6 页

客户名称	日照阳光热电有限公司					
客户地址	日照市开发区银川路 201 号	检测目的	委托检测			
检测日期	2021.03.22	检测地点	日照阳光热电有限公司厂界四周			
检测项目	L_{eq}	检测仪器	HS6228A 多功能噪声分析仪 (SDZF-080)			
检测方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》		方法依据	GB12348-2008		
判定标准	不予判定		标准值			
检测位置	检测时间	检 测 结 果 dB(A)				主要声源
		L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{eq}	
1#南厂界	10:34				54.0	
2#西厂界	10:44				58.7	
3#东厂界	11:33				53.7	
4#北厂界	11:39				55.7	
以下空白						
备 注: 天气: 晴; 风力 0.4m/s。 连云港路 						
填表人	李永	审核	郭元章	授权签字人	郭刚	
填表日期	2021.3.28	审核日期	2021.3.28	签字日期	2021.3.28	

噪声检测结果报告单

编号 智方(检)字

2021 年 第 045 号

共 7 页 第 7 页

客户名称	日照阳光热电有限公司					
客户地址	日照市开发区银川路 201 号	检测目的	委托检测			
检测日期	2021.03.22	检测地点	日照阳光热电有限公司厂界四周			
检测项目	L_{eq}	检测仪器	HS6228A 多功能噪声分析仪 (SDZF-080)			
检测方法	《工业企业厂界环境噪声排放标准》		方法依据	GB12348-2008		
判定标准	不予判定		标准值			
检测位置	检测时间	检 测 结 果 dB(A)				主要声源
		L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{eq}	
1#东厂界	22:57				49.1	
2#西厂界	23:06				49.9	
3#南厂界	23:10				48.1	
4#北厂界	23:16				46.9	
以下空白						

备 注：天气：晴；风力 0.3m/s。 连云港路

日照阳光热电有限公司

银川路

1# 2# 3# 4#

填表人	李永	审核	郭元章	授权签字人	郭元章
填表日期	2021.3.28	审核日期	2021.3.28	签字日期	2021.3.28

检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖业务专用章无效。
3. 报告内容需填写齐全，无审批签发者签字无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，请在收到本检测报告之日起十日内向检测单位提出，过期不予受理。
5. 对委托单位送样检测仅对来样负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 未经同意，不得复制本报告。

地 址：山东省日照高新区高科技产业孵化园 B2 楼二层

邮政编码：276826

电 话：0633-8861388

传 真：0633-8861366

开户银行：日照银行高科支行

帐 号：810101001421053120